

Производственная деятельность 2012 г. ООО Кропоткинтеплоэнерго

№	Наименование	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение	
						%
1	Количество котельных (Всего)	шт.	33	33	0	0
	в том числе:					
	в собственности тепловой компании	шт.	-	-		
	в аренде	шт.	33	33	0	0
	в лизинге	шт.	-	-		
	на хранении (не эксплуатируются)	шт.	-	-		
2	Суммарная тепловая мощность котельных (без учёта строящихся)	Гкал/ч	72,7	72,7	0	0
3	Протяжённость сетей в двухтрубном исполнении	км	48,1	48,1	0	0
4	Количество ЦТП	шт.	7	7	0	0
5	Выработано тепловой энергии	тыс.Гкал	147,40	145,42	-1,98	-1,3
6	Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс.Гкал	3,24	3,20	-0,04	-1,4
7	то же в % к выработке	%	2,20	2,20	0,00	0,0
8	Получено тепловой энергии со стороны	тыс.Гкал	-	-		
9	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс.Гкал	144,16	142,22	-1,94	-1,3
	в том числе:				0,00	
	тепловая энергия собственной выработки	тыс.Гкал	144,16	142,22	-1,94	-1,3
	тепловая энергия покупная	тыс.Гкал	-	-		
10	Потери тепла в сетях	тыс.Гкал	23,57	21,64	-1,93	-8,2
	то же в % к отпуску в сеть	%	16,35	15,21	-1,14	-7,0
	в том числе:				0,00	
	тепловая энергия собственной выработки	тыс.Гкал	23,57	21,64	-1,93	-8,2
	тепловая энергия покупная	тыс.Гкал	-	-		
11	Отпущено тепловой энергии (всего),	тыс.Гкал	120,59	120,59	0,00	0,0
	в том числе:				0,00	
	тепловая энергия собственной выработки	тыс.Гкал	120,59	120,59	0,00	0,0
	тепловая энергия покупная	тыс.Гкал	-	-		
12	Транспортировка тепловой энергии сторонних производителей	тыс.Гкал	-	-		
13	Уд. расход топлива на выработку	кг.у.т./Гкал	177,75	179,65	1,90	1,1
14	Уд. расход электроэнергии на выработку	кВт/Гкал	30,56	27,26	-3,30	-10,8
15	Уд. расход воды (технологич.) на выработку	м³/Гкал	0,67	0,66	-0,01	-1,9